

DENOMINACIÓN	RIESGO ELÉCTRICO TELCO
OBJETIVO:	Proporcionar los conocimientos requeridos y estar capacitado para poder prestar servicios como trabajador "autorizado" respecto a riesgo eléctrico.
DIRIGIDO A:	Trabajadores cuya actividad no eléctrica se desarrolle en proximidad de instalaciones eléctricas con partes accesibles en tensión o que realice tareas especificadas para trabajadores autorizados.
ALCANCE:	Capacitar a los trabajadores como "Autorizados" frente al riesgo eléctrico
ELEMENTOS DE RIESGO	Trabajos en proximidad de cuadros eléctricos, centros de transformación, subestaciones eléctricas, líneas aéreas desnudas, líneas eléctricas enterradas, etc. Trabajos de maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en BT.
MODALIDAD:	Presencial: Teórico -Práctico
DURACIÓN:	6 horas (5h teórico + 1h práctico)
RATIO FORMACIÓN PRÁCTICA:	12 alumnos por profesor
PRUEBA CONOCIMIENTOS	Escrita - Duración 0,20 h
RECICLAJE PERIODICO:	Cada 3 años
COMENTARIOS:	Para superar el curso y obtener el certificado acreditativo de su capacitación, el alumno tiene que haber asistido a la totalidad de las horas, realizar todas las prácticas de forma completa y superar la prueba de conocimiento, destreza y aptitud para el desempeño.

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN DEL CURSO

Duración: 5 min.

El fin de esta introducción es que los participantes conozcan los protocolos de actuación de seguridad de las instalaciones del Centro de Formación, facilitar el conocimiento mutuo entre todos los participantes. Proporcionar los datos de organización del curso, el contenido y los objetivos del mismo.

Los alumnos, deberán ser capaces de:

- Conocer los protocolos de seguridad, emergencia y evacuación del centro de formación donde se imparta.
- Conocer la experiencia del resto de los alumnos y del / de los profesores.
- Los objetivos y contenidos del módulo/curso.
- Metodología de evaluación y obtención de la acreditación correspondiente.

Lección 1.- EL ACCIDENTE ELÉCTRICO

Duración: 40 min.

El fin de esta unidad es que los participantes conozcan los riesgos que se enfrentan al trabajar con la electricidad.

Los alumnos deberán ser capaces de identificar y conocer:

- Las características del accidente eléctrico
- Las causas de las lesiones del accidente eléctrico: descargas deflagraciones
- Los tipos de contacto eléctrico: directo e indirecto
- Factores que influyen en el accidente eléctrico y métodos de control
- Efectos de la corriente en el organismo
- La capacidad de reanimación del accidentado

Lección 2.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS ELÉCTRICOS

Duración: 35 min

El fin de esta unidad es establecer el marco legal en el que se desarrollan los trabajos eléctricos de cualquier instalación eléctrica de los lugares de trabajo.

Los alumnos deberán conocer:

- El marco legal en materia prevención de riesgo eléctrico.
- El Real decreto 614 /2001 de riesgo eléctrico: articulado y definiciones
- Las condiciones a cumplir por los trabajadores para realizar trabajos eléctricos: capacitación profesional

Lección 3.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN TENSIÓN

Duración: 55 min.

El objeto de esta unidad es que los participantes conozcan la metodología para dejar una instalación en tensión, en descargo, y una vez realizados los trabajos repongan la tensión restaurando el servicio, en instalaciones de B.T.

Los alumnos deberán ser capaces de:

- Identificar los equipos y medios de corte
- Suprimir la tensión de los circuitos, mediante la aplicación de las cinco reglas de oro
- Restablecer el suministro en condiciones seguras

Lección 4.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN PROXIMIDAD

Duración: 55 min.

El objeto de esta unidad es que los participantes conozcan tanto la metodología, como las restricciones para trabajar en proximidad de instalaciones y líneas eléctricas tanto de alta como de baja tensión.

Los alumnos deberán ser capaces de:

- Analizar el lugar donde se van a llevar a cabo los trabajos y establecer los riesgos y las distancias de seguridad.
- Dar indicaciones para la realización de trabajos en proximidad en instalaciones de baja tensión con partes accesibles.
- Establecer criterios de seguridad en centros de transformación y subestaciones eléctricas
- Plantear las condiciones de trabajo en proximidad a líneas eléctricas aéreas o subterráneas

Lección 5.- TRABAJOS EN TENSIÓN

Duración: 20 min.

El fin de esta unidad es que los participantes identifiquen que es un trabajo en tensión, para identificar aquellos trabajos que al ir a realizarlos adquieran tal condición y evitar realizarlos si no disponen de la cualificación eléctrica para ello.

Los alumnos deberán conocer las técnicas para:

- Llevar a cabo mediciones, maniobras, ensayos y verificaciones sobre las instalaciones en condiciones seguras.
- Trabajar con tensiones de seguridad
- Trabajar con corriente continua (baterías, equipos telecomunicación, etc.) y diferenciar los riesgos respecto de la corriente alterna

Lección 6.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

Duración: 30 min.

El fin de esta unidad es que los participantes conozcan las características y prestaciones de los equipos de protección individual frente a riesgo eléctrico y los equipos de protección colectiva.

- Conocer y discriminar el uso de los equipos de protección colectiva e individual necesarios para los trabajos

Lección 7.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN PRESENCIA DE ATMOSFERAS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS Y CON RIESGO DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Duración: 20 min.

El fin de esta unidad es que los participantes conozcan los riesgos que representan las atmosferas combustibles y explosivas así como la presencia de electricidad estática en lugar de trabajo.

Los alumnos deberán ser capaces de:

- Identificar una atmosfera explosiva, sus riesgos, tipos y caracterización.
- Identificar los locales y equipos con riesgo de aparición de electricidad estática.
- Definir metodologías de trabajo para el control de ambos riesgos.

Lección 8.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ELECTRICO

Duración: 20 min.

El fin de esta unidad es que los participantes conozcan la forma de actuar en el caso de que un compañero tenga un accidente eléctrico.

Los alumnos deberán ser capaces de aplicar:

- El protocolo de actuación en caso de accidente. Protocolo PAS
- Metodología para liberar un atrapado por la corriente eléctrica

Lección 9.- PRÁCTICA

ESPECÍFICA RIESGO ELÉCTRICO

Duración: 60 min. IMPARTICIÓN

PRÁCTICA

El fin de esta unidad es que los participantes conozcan e identifiquen los riesgos que se generan como consecuencia de la actividad en proximidad instalaciones eléctricas, y se realicen mediciones y verificación de ausencia de corriente eléctrica.

Los alumnos deberán ser capaces de:

- Supresión y reposición de la tensión en B.T. en condiciones seguras
- Llevar a cabo mediciones sobre instalaciones eléctricas BT en condiciones seguras
- Verificación de ausencia de tensión en equipos de telecomunicación y en proximidad de equipos e instalaciones en tensión
- Identificar situaciones de trabajos en proximidad

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DEL CURSO

Duración: 20 min.

Realización de la prueba escrita de asimilación de contenidos y firma de documentación.

ADL SEGURIDAD, EMPRESA ACREDITADA POR AUDELCO



Nuestros centros acreditados son,

SEVILLA P.I. LA NEGRILLA C/ PAPIRO, Nº 18 41.016 - SEVILLA	CÓRDOBA AVDA. LA TORRECILLA Nº 8, NAVE 5 14.013 - CÓRDOBA	MADRID P.I. DE PINARES LLANOS C/ CERRAJEROS, Nº 12 28.670 - VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)
--	---	---

Esta formación puede ser bonificada a través de la Fundación Tripartita.